




# 防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	Via G. Mameli, 53/55, 20852 Villasanta(MB), Italy GM International S.R.L.		
製造者	Via G. Mameli, 53/55, 20852 Villasanta(MB), Italy GM International S.R.L.		
品名	絶縁バリヤ (振動計用)		
型式の名称	D 5 0 6 2 S		
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 ( i a ) (非危険場所設置)		
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II C		
定格	別紙のとおり		
使用条件			
型式検定合格番号	第 TC 2 2 3 3 2 号		
有効期間	平成 3 0 年 3 月 7 日 から 平成 3 3 年 3 月 6 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		
	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成 3 0 年 3 月 7 日

ルーチン試験適用

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長

